

4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Субъект Российской Федерации	Муниципальный район (городской округ)	Внутреннее МО	Населенный пункт	Адрес точки отбора проб воды	Дата отбора проб воды	Показатель	Единица измерения	Результат исследования (испытания, измерения)	Погрешность/неопределенность результата исследования (испытания, измерения)	Лимитированный норматив	Величина временного отступления	Оценка результата исследования (испытания, измерения)
Алтайский край	город Алейск			Алейск улица Спортивная, 2	15.05.2025	Запах	балл	0,00000	0,00000	2-3	0,00	соответствует
Алтайский край	город Алейск			Алейск улица Спортивная, 2	15.05.2025	Мутность		2,18000	0,44000	2,6	0,00	соответствует
Алтайский край	город Алейск			Алейск улица Спортивная, 2	15.05.2025	Привкус	балл	0,00000	0,00000	2-3	0,00	соответствует
Алтайский край	город Алейск			Алейск улица Спортивная, 2	15.05.2025	Цветность	градус цветности	7,80000	2,30000	30	0,00	соответствует
Алтайский край	город Алейск			Алейск улица Спортивная, 2	15.05.2025	ОМЧ		0,00000	0,00000	не более 50	0,00	соответствует
Алтайский край	город Алейск			Алейск улица Спортивная, 2	15.05.2025	ОКБ		0,00000	0,00000	отсутствует	0,00	соответствует
Алтайский край	город Алейск			Алейск улица Спортивная, 2	15.05.2025	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см³	0,00000	0,00000	отсутствует	0,00	соответствует
Алтайский край	город Алейск			Алейск улица Спортивная, 2	15.05.2025	Энтерококки	КОЕ/100см³	0,00000	0,00000	отсутствует	0,00	соответствует